

(平成26年4月1日現在)

学校名	棟番号	枝番号	建築年 (昭和)	建物区分	構造区分	階数	診断年度 (平成)	診断結果		補強完了後結果		備考
								Is値	CTU・SD値	Is値	CTU・SD値	
枕崎小学校	13		41	校舎	RC	2	21	1.01	0.41	-	-	
	14		27	校舎	RC	2	21	0.86	0.58	-	-	
	21		48	校舎	RC	3	21	0.66	0.36	0.80	0.36	平成25年度 補強工事済
	23		50	校舎	RC	3	21	0.68	0.35	0.76	0.36	平成24年度 補強工事済
	27		54	校舎	RC	3	21	0.74	0.41	-	-	
	8		45	屋体	RC	1	8	1.25	-	-	-	
桜山小学校	4	1	40	校舎	RC	2	20	0.52	0.41	0.79	0.42	平成21年度 補強工事済
	4	2	54	校舎	RC	2	21	1.32	0.42	-	-	
	6	1	46	校舎	RC	2	21	0.65	0.52	0.81	0.65	平成24年度 補強工事済
	6	2	55	校舎	RC	2	21	1.01	0.56	-	-	
	13		49	屋体	RC	1	21	0.79	0.24	-	-	
別府小学校	6		41	校舎	RC	2	21	0.61	0.38	0.73	0.31	平成24年度 補強工事済
	16		47	校舎	RC	2	21	1.08	0.35	-	-	
	19		52	校舎	RC	2	21	1.23	0.39	-	-	
	22		54	校舎	RC	3	21	1.03	0.34	-	-	
	9		32	屋体	RC	1	21	0.75	0.37	-	-	
立神小学校	2		41	校舎	RC	2	21	0.52	0.38	0.81	0.34	平成22年度 補強工事済
	10		47	校舎	RC	2	21	0.85	0.44	-	-	
	13	1	51	校舎	RC	3	21	0.75	0.48	-	-	
	13	2	55	校舎	RC	2	21	1.46	0.48	-	-	
	7		36	屋体	RC	1	23	1.27	1.04			
金山小学校	6		44	校舎	RC	2	21	0.78	0.35	-	-	
	17	1	52	校舎	RC	2	21	1.42	0.46	-	-	
	14		47	屋体	RC	1	21	0.50	0.28	0.92	0.51	平成23年度 補強工事済
枕崎中学校	5	2	36	校舎	RC	2	21	0.87	0.51	-	-	
	10		46	校舎	RC	3	21	0.44	0.33	0.81	0.35	平成23年度 補強工事済
	15		48	校舎	RC	3	21	0.75	0.35	-	-	
	18		53	校舎	RC	3	21	0.69	0.32	0.74	0.32	平成24年度 補強工事済
	19		53	校舎	RC	1	21	1.53	0.78	-	-	
	1		39	屋体	RC	2	21	0.95	0.36	-	-	
桜山中学校	6	1	46	校舎	RC	2	21	0.94	0.42	-	-	
	14		47	校舎	RC	2	21	0.98	0.33	-	-	
	16		49	校舎	RC	3	21	0.66	0.23	0.76	0.32	平成24年度 補強工事済
	19		53	校舎	RC	1	21	2.22	0.75	-	-	
	7		38	屋体	RC	1	23	1.17	0.69			
別府中学校	14	1	49	校舎	RC	2	21	0.94	0.33	-	-	
	17		53	屋体	RC	1	21	1.51	0.97	-	-	