

様式第 4 号（第 5 条関係）

違 反 対 象 物 一 覧 表

No. 1

令和 8 年 4 月 1 日現在

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等	
グリーンモア	枕崎市平田町267番地	自動火災報知設備 未設置	消 防 法 第 17 条 第 1 項	防火対象物全体	平成30年 9 月 20 日
吉松ビル	枕崎市港町 1 番地	自動火災報知設備 未設置	消 防 法 第 17 条 第 1 項	防火対象物全体	平成30年 9 月 20 日

※ 本公表は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものであり、公表事実以外の消防関係法令違反を併存している防火対象物もあります。